



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Nr. 8.5.2.0/16/I/001

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai»

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība "Gaismošanas/skaņošanas elektrodrošība"

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti	1. Spēj: aprēķināt izmantojamās gaismošanas/skaņošanas aparatūras kopējo jaudu. Zina: elektriskos lielumus un to mērvienības, gaismošanas/skaņošanas aparatūras kopējās jaudas aprēķināšanas veidus. Izprot: gaismošanas/skaņošanas aparatūras kopējās jaudas aprēķināšanas nepieciešamību tās drošai pieslēgšanai. 2. Spēj: noskaidrot objektā pieejamo elektrisko jaudu. Zina: elektrības pieslēguma veidus, ar elektrību saistītos tehniskos apzīmējumus, mērierīces sprieguma un elektriskās jaudas noteikšanai, to darbības principus un mērīšanas paņēmienus, drošus darba paņēmienus, objektā pieejamās elektriskās jaudas atbilstību gaismas/skaņošanas iekārtu tehniskajiem datiem. Izprot: objektā pieejamās elektriskās jaudas ietekmi uz gaismas/skaņošanas iekārtu drošu un pilnvērtīgu funkcionēšanu. 3. Spēj: rīkoties, ievērojot elektrodrošības noteikumus darbā ar gaismošanas/skaņošanas iekārtām, un sniegt pirmo palīdzību elektrotraumu gadījumā. Zina: elektrodrošības noteikumus darbā ar gaismošanas/skaņošanas iekārtām, brīdinājuma zīmes, elektrotraumas un rīcību elektrotraumu gadījumā. Izprot: riska faktoru mazināšanas nepieciešamību darbā ar elektroierīcēm.
LKI līmenis	LKI 4. līmenis
Kvalifikācija(-as), uz kuru(-ām) attiecas vienība	Skaņu operators; Gaismošanas operators
Vienības veids	Kvalifikācijai raksturīgā vienība (PV)
Novērtēšana	Pārbaudījumā pierāda visu vienībā definēto sniedzamo rezultātu apguvi, t.sk., to praktiski demonstrējot. Pārbaudījumā iekļauj: - elektrisko parametru aprēķināšanu atbilstoši dotajam uzdevumam; - situāciju analizēšanu par rīcību elektrotraumu gadījumā un elektrodrošības zīmju lietošanu